



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКТ ПРОВЕРКИ

13 декабря 2019 года

№ А-6353-Р-ВП-В6.2

г. Махачкала

16 час.00 мин.

органа государственного контроля (надзора), юридического лица

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакск» (ИНН-0543012707, ОГРН-1020502056343).

По адресу/адресам: 368222, Республика Дагестан, город Буйнакск МКР «Дружба», д. 14.

На основании Распоряжения от 06.11.2019г. № 6353-Р-ВП-В6.2 заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора А.М. Амутинова, проведена внеплановая выездная проверка в отношении: МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакск».

Дата и время проведения проверки:


С «09» декабря 2019 года по «13» декабря 2019 года

Общая продолжительность проверки:

5 рабочих дней/40 часов.

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен

Врио руководителя Т.Е Абакарова  15.11.2019
(Ф.И.О. лица, ознакомленного с распоряжением, дата, время, подпись.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившие проверку:

Келеметов Мурад Магомедович - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями Кавказского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовал

Врио руководителя Т.Е Абакарова

Заместитель по АХЧ С.А. Даудова

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица допустившие нарушения
1.	На дверях распределительного устройства отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п. 2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Врио руководителя Т.Е Абакарова
2.	Токоведущие части электроустановок покрыты пылью, паутиной	п. 2.2.17 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Врио руководителя Т.Е Абакарова
3.	Отсутствует должностная инструкции ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	Врио руководителя Т.Е Абакарова

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

М.М. Келеметов

Т.Е Абакарова

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует**


М.М. Келеметов

Т.Е Абакарова

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан

М.М. Келеметов



Прилагаемые к акту документы:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Врио руководителя МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакск» Т.Е. Абакарова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» декабря 2019 года



ПОДПИСЬ

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Абидова Патимат Магомедовна

Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2022