



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

13 декабря 2019 года

№ 6353-Р-ВП-В6.2

г. Махачкала

16 час.00 мин.

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакск» (ИНН-
0543012707, ОГРН-1020502056343).

Выдано МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакск»

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Келеметов Мурад Магомедович -
государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за
гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от
06.11.2019г. №6353-Р-ВП-В6.2 заместителя руководителя Кавказского

управления Ростехнадзора А.М.Амутинова в присутствии: Врио руководителя
МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакск» Т.Е

Абакаровой

выявлено и предписывается устранить следующие нарушения
требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской
Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушений
1.	На дверях распределительного устройства отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п. 2.2.20 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	15.01.2020
2.	Токоведущие части электроустановок покрыты пылью, паутиной	п. 2.2.17 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	15.01.2020
3.	Отсутствует должностная инструкции ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»	15.01.2020

Устранение выявленных нарушений и выполнение мер по устранению выявленных нарушений являются обязательными.

В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания федерального органа исполнительной власти в сфере энергетики законодательством Российской Федерации установлена административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора
и по надзору за гидротехническими
сооружениями по Республике Дагестан



М.М.Келеметов

С предписанием ознакомлен:

Врио руководителя МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №14 города Буйнакска» Т.Е. Абакарова

«13» декабря 2019 года



подпись

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Абидова Патимат Магомедовна

Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2022